



382113 474305

*Действительный О.В.  
применять в работе*

**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура Ростовской области**

**Прокуратура  
Заветинского района**

ул. Ломоносова, 23, с. Заветное,  
Заветинский район,  
Ростовская область, 347430

Главе администрации  
Федосеевского сельского  
поселения

Ткаченко А.Р.

26.01.2024 №Прдр-20600061-13-24/-20600061

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности

Прокуратурой района во исполнение приказа прокурора области от 25.01.2022 № 4 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов; оказание содействия органам государственной власти субъектов

*72.22-13/16  
25.01.2024*



Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

В соответствии со ст. 16 вышеуказанного Закона постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Противопожарные правила).

В соответствии с п. 85(1) Противопожарных правил в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели.

Прокуратурой Ростовской области о состоянии законности в данной сфере и необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан 22.02.2023 информирован первый заместитель Губернатора области. В свою очередь органами исполнительной власти главам муниципальных образований региона рекомендовано рассмотреть возможность финансирования соответствующих муниципальных программ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и их реализации.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение п. 9 ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, п. 85(1) Противопожарных правил на территории Федосеевского сельского поселения нормативно-правовой акт, муниципальная программа, регулирующая порядок установки автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домах, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, не приняты, финансирование и реализация указанных мероприятий не осуществляется.

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности и требуют принятия незамедлительных мер организационного характера, направленных на устранение и недопущение впредь данных нарушений, а виновные в допущенных нарушениях лица подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Заветинского района, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствовавших, а также недопущению их впредь.



2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности специалистов администрации поселения, ответственных за выявленные нарушения законодательства.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру Заветинского района в установленный законом месячный срок, с приложением документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии со ст. 17.7. КоАП РФ, умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, влечёт административную ответственность.

Прокурор района  
старший советник юстиции

М.С. Кузнецов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E2F40A34F2704D8CF322EC1B600A4997  
Владелец Кузнецов Максим Степанович  
Действителен с 23.12.2022 по 17.03.2024